

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН  
ГНЦ ИФВЭ г.Протвино

тыс.кВтч

п.п.	Показатели	Период регулирования (2009 год)				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1.0.	Поступление эл.энергии в сеть, всего	371 760	371 760		156 368	33 257
1.1.	из смежной сети, всего				156 368	33 257
	в том числе из сети					
	ВН				156 368	
	СН1					
	СН2					33 257
1.2.	от электростанций					
1.3.	из сетей ФСК (другой регион)	371 760	371 760			
1.4.	из сетей МОЭСК					
1.5.	из сетей других организаций					
2.	Потери электроэнергии в сети	12 982	10 149		2 111	722
	то же в %	3,492	2,730		1,350	2,170
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды*					
4.	Полезный отпуск из сети	358 778	205 243		121 000	32 535
	из них:					
4.1.	Абонентам сети	302 470	205 243		97 000	227
4.2.	Собственное производство**	56 308			24 000	32 308
-	Потребители присоединенные к центру питания (п.45)					
-	На генераторном напряжении					
-	Потребителям оптового рынка					
-	В сети других транспортирующих организаций	125 213	125 213			

Наименование организации

Расшифровка: от сетей других организаций

Всего:					
нет					

Наименование организации

Сбыт/транспорт

Всего:	177 257	80 030		97 000	227
ОАО "Протэл"	139 000	79 400		59 600	
ГНЦ ИФВЭ	38 257	630		37 400	227

Наименование организации

Расшифровка: в сети других трансп. организаций

Всего:	125 213	125 213			
ОАО "Калугаэнерго" (другой регион)	78 730	78 730			
ОАО "Тулэнерго" (другой регион)	46 483	46 483			

Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

Серебряков Б.А.